



**SSE - DISTRIBÚCIA**

Vážený zákazník  
Martin Hajduček  
1.Čsl.brigády 12  
038 61 Vrútky

|            |             |                    |            |
|------------|-------------|--------------------|------------|
| Zo dňa     | Naša značka | Vybavuje           | Žilina     |
| 29.09.2016 | 4300053515  | Bíroš / 0850166007 | 08.02.2018 |

**Vec: Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia 10 rodinných domov s maximálnou rezervovanou kapacitou (MRK) 10x3x25 A s elektrickým vykurovaním v k.ú. Mošovce, KNC 953/116**

Názov stavby : **Rodinný dom , parcelné číslo:953/116 miesto: Mošovce ,038 21 Mošovce**  
Žiadateľ : **Martin Hajduček, adresa : Záturčianska 1848/50 ,036 01 Martin**  
Odobzdávacie miesto : **Novovybudovaná skriňa distribučného NN zemného káblového rozvodu**  
EIC kód: **24ZSS4538629000P**  
Istič pred elektromerom (Ampér) požadovaný : **3x25** odsúhlasený: **3x 25A**, s charakteristikou **B**

Po posúdení Vašej požiadavky zaevidovanej pod číslom: 4300053515, Vám Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) dáva nasledovné stanovisko:

1. SSE-D súhlasí s pripojením 10 rodinných domov s MRK 10x3x25 A s elektrickým vykurovaním v k.ú. Mošovce, KNC 953/116.
2. Pre napojenie odberných miest je potrebné rekonštruovať transformačnú stanicu 208/ts/mosovce\_ibv.migasovo, vybudovať nový NN káblový rozvod a nové pilierové rozpojovacie a istiace skrine PRIS.
3. Bod odovzdania bude novovybudovaná skriňa PRIS.
4. Odovzdávacie miesto – hranicu majetku určujeme svorky vývodov z novej istiacej skrine, ktorej umiestnenie bude spresnené po vypracovaní projektovej dokumentácie (investícia SSE-D).
5. Prípravu (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť), realizácia a kolaudácia elektroenergetického zariadenia opísaného v bode vyššie tohto vyjadrenia pre pripojenie Vami požadovaných nových odberných miest zabezpečí SSE-D v zmysle platnej legislatívy a prevádzkového poriadku na vlastné náklady po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
6. SSE-D, a.s. zabezpečí v zmysle novej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického zariadenia potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest.
7. Požiadavka je evidovaná pod č.: **11564**.
8. **Pred uzatvorením zmluvy o pripojení je potrebné doložiť zástavbovú štúdiu v digitálnej forme schválenú obcou Mošovce. Digitálna forma dgn zástavbovej štúdie musí byť v digitálnom tvare v súradnicovom systéme S-JTSK, formát 2D V7. V zástavbovej štúdii je potrebné situovanie prístupových komunikácií s pridruženými zelenými pásmi, resp. chodníkmi šírky 1 meter, do ktorých budú uložené inžinierske siete vrátane určenia nivelety daného územia. Geometrický plán musí byť zavkladovaný na katastri nehnuteľností.**
9. Následne pre pripojenie Vašich nových odberných miest je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa, **zvlášť pre každé jedno odberné**

- miesto a uhradiť pripojovacie poplatky, ktorými bude začatá príprava investičnej akcie SSE-D k pripojeniu Vašich nových odberných miest.
10. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n = 3 \times 25 \text{ Ampér}$ . **Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného stanoviska k ohláseniu drobnej stavby.**
  11. **Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku.** Vyhodenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 61439-1-5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom privode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), link: [https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Zasady\\_merania\\_02\\_09\\_2014.pdf](https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Zasady_merania_02_09_2014.pdf) Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického privodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať "Všeobecné podmienky pre vyhotovenie stavby" zverejnené na [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), link: [https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Vseobecne\\_podmienky\\_SSE\\_D\\_k\\_vyhotoveniu\\_stavby.pdf](https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf)
  12. **Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Začatie akcie je podmienené úhradou pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.**
  13. **Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potrebného na pripojenie odberného miesta je potrebné predložiť do SSE-D na schválenie projektovú dokumentáciu (ďalej PD) NN prípojky. Bez odsúhlasenia PD NN prípojky zo strany SSE-D nebude možné pripojenie na odber elektriny.**
  14. **Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potrebného na pripojenie odberného miesta je potrebné vybudovať zo strany odberateľa elektrický privod od bodu pripojenia po RE s jeho označením, vrátane vybudovania samotného RE. Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D, po splnení všetkých podmienok tohto vyjadrenia a vybudovaní a označení elektrického privodu vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)" je potrebné predložiť do SSE-D:**
    - „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.
  15. Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
  16. **Po predložení dokladov uvedených v bode 14. a potvrdení prijatia zo strany SSE-D bude potrebné uzatvoriť zmluvu na dodávku elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny, ktorý následne požiada SSE-D o montáž elektromera pre Vaše odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.**

17. Upozorňujeme, že v blízkosti výstavby rodinných domov sa nachádza vzdušné VN vedenie č.208. V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., §43 je ochranné pásmo VN vedenia 10 m od krajného vodiča, ktoré je potrebné dodržať. V prípade, že by stavba zasahovala do ochranného pásma je možná prekládka VN vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., podľa §45 alebo môžete požiadať o výnimku z ochranného pásma (v takomto prípade je potrebné podať žiadosť v ktorej zaškrtnete možnosť iné, kde napíšete žiadosť o výnimku z ochranného pásma VN vedenia a uvediete číslo tejto žiadosti).
18. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je **12 mesiacov** a môže slúžiť aj pre účely **územného rozhodnutia**, resp. **stavebného povolenia** pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), link: [https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Vseobecne\\_podmienky\\_SSE\\_D\\_k\\_vyhotoveniu\\_stavby.pdf](https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf)

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.  
Distribučné zákaznícke služby  
Jozef Bíroš  
Manažér distribučnej oblasti

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

**Telefón:** 0850166007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)

**E-mail:** [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk)

**Adresa:** Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina

**Web:** [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk)



**SSE - DISTRIBÚCIA**

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.  
[www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk)

sa od 1.3.2016



Stredoslovenská  
distribučná

Stredoslovenská distribučná, a. s.  
[www.ssd.sk](http://www.ssd.sk)